



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabanky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/30321/2014

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu §154 a §155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s §6a odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím §9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

OSVĚDČENÍ

ev. č.: 10371/5/14/R-EZ-E2A

k činnosti: **provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto osvědčení

pro:

Ing. Milan Volák

datum narození: 1. srpna 1968

Toto osvědčení platí do 15. prosince 2019.

V Ústí nad Labem dne 15. prosince 2014


Poučení:

Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Miroslav Razák, Ing. Jiří Sluka

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Ústí nad Labem,
U Panského dvora 988/3, 400 01 Ústí nad Labem

Za správnost vyhotovení: Miluše Chvalovská



Ing. Petr Wiesner
vedoucí inspektor pobočky

Toto osvědčení nahrazuje osvědčení ev. č. 8833/5/09/R-EZ-E2/A



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabanky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/30321/2014

2/2

PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ

ev. č.: **10371/5/14/R-EZ-E2A**

Činnosti uvedené v tomto osvědčení mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- E2A: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu




Ing. Petr Wiesner
vedoucí inspektor pobočky